

Kurzcheckliste Flur- und Außenbeleuchtung

Stockwerk	<i>l., Beispiel</i>				
Anzahl und Zustand der Lampen					
Anzahl der Leuchtstoff-/LED-Röhren insgesamt	49				
Sind die Lampen verschmutzt?	Ja				
Anzahl defekter Leuchtstoff-/LED-Röhren	12				
Leuchtenart					
Mit / ohne Reflektor	Ohne				
Mit / ohne Abdeckung	Ohne				
Extrabeleuchtung					
Einzelbeleuchtung	Nein				
Sonstiges	Nein				
Helligkeit					
zu hell, hell genug, zu dunkel (grob geschätzt)	Zu hell				
Gemessene Helligkeit	350 Lux				
Empfohlene Beleuchtungsstärke (in Anhängigkeit der Nutzung)	100 Lux				
Nutzung					
Wird die Beleuchtung zentral durch die THV geschaltet?	Ja				
Kann in den Fluren bzw. Flurbereichen das Licht einzeln geschaltet werden?	Nein				
Wird das Licht automatisch geschaltet (Zeitprogramm, Dämmerungsschalter etc.)?	Dämmerungsschalter				
Wann wird das Licht morgens eingeschaltet?	7 ein, 10 aus				
Wann wird das Licht abends eingeschaltet?	17 – 22:15				
Wer schaltet das Licht?	THV				
Außenbeleuchtung					
Gibt es eine Außenbeleuchtung?	ja				
Um wie viele Lampen handelt es sich?	10				
Wie wird die Außenbeleuchtung gesteuert?	Zeitschaltuhr				
Bemerkungen					