

Kurzcheckliste Raumbelichtung

Stockwerk	<i>1. Beispiel</i>				
Raum Nr.	101				
Anzahl und Zustand der Lampen					
Anzahl der Leuchtstoff-/LED-Röhren insgesamt	16				
Anzahl der Lichtreihen	2				
Anzahl der Lichtschalter	1				
Sind die Lampen verschmutzt?	Ja				
Anzahl defekter Leuchtstoff-/LED-Röhren	4				
Leuchtenart					
Mit / ohne Reflektor	Ohne				
Mit / ohne Abdeckung	Ohne				
Extrabeleuchtung					
Tafelbeleuchtung	Ja				
Einzelplatzbeleuchtung	Nein				
Sonstiges					
Helligkeit					
zu hell, hell genug, zu dunkel (grob geschätzt)	Hell genug				
Gemessene Helligkeit	350 Lux				
Empfohlene Beleuchtungsstärke (in Anhängigkeit der Nutzung)	300 Lux				
Abdunkelung					
Jalousien	Nein				
Vorhänge	Ja				
Nutzung					
Können die Lichtreihen einzeln an- und ausgeschaltet werden?	Ja				
Wann wird das Licht ein- / ausgeschaltet?	8-12 Uhr				
Wer schaltet das Licht?	Alle				
Bemerkungen					